

Provisional NOC

[Print](#)
[Go Back \(http://164.100.181.100/upfire/officer/cfo/noc-issued\)](http://164.100.181.100/upfire/officer/cfo/noc-issued)

प्रारूप-घ

(संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2020/15759/AZM/AZAMGARH/83/CFO

दिनांक : 10-01-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स SRI DURGA JI PUBLIC SCHOOL पता 1, SEHADA MAHARAJPUR, AZAMGARH तहसील - SADAR प्लॉट एरिया 6812.35 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1421.02 (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SRI DURGA JI	1	0	7.93 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स SRI DURGA JI PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स SRI DURGA JI PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर

निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : SET BACK OF YOUR BUILDING SHOULD BE ACCOIRDING TO BUILDING BY LAWS



निर्गत किये जाने का दिनांक : 14-01-2020

स्थान : AZAMGARH

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SATYENDRA PRASAD PANDEY

61E640AD43D295EEA11AE2C0D1C1DA6CEEE19475

14-01-2020

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.